

Dolupodpísaný zástupca výrobcu: **Ing. Ján Čierny**

Výrobca: **J-STAV spol. s r.o., Lučenská 90/1221, 990 01 Veľký Krtíš**

Výrobňa betónu: **Lučenská 90/1221, 990 01 Veľký Krtíš**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Betón pre cementobetónové kryty vozoviek CB III**

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVR SR č.158/2004 Z.z., ktorou sa stanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, a že sa na výrobky a jeho výrobu uplatňuje táto norma: STN 73 6123: 1996 Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná trieda	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Obsah vzduchu v čerstvom betóne	-	≥ 5,0 %	Správa o počiatočnej skúške typu č. BB 2008/0036 27.3.2008 ¹⁾
Konzistencia čerstvého betónu v čase dodania	S3	(100 až 150) mm	
Pevnosť v ťahu pri ohybe	-	≥ 4,0 N/mm ²	
Najväčší variačný súčiniteľ	-	≥ 13,5 %	
Pevnosť v tlaku na zlomkoch trámčov	-	28,0 N/mm ²	
Odolnosť povrchu betónu proti pôsobeniu vody a chem. Rozmrazovacích látok po 113 cykloch	stupeň porušenia 3	≤ 1000 g/m ²	
Obsah chloridov v betóne	Cl 0,4	0,4 %	pozri poznámku
Hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra	-	max. 120 Bq.kg ⁻¹	
Index hmotnostnej aktivity	-	max. 1	
Poznámka: hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra a index hmotnostnej aktivity neboli merané priamo vo výrobkoch v zmysle Nariadenia vlády SR č. 350/2006 Z.z., pretože tieto vlastnosti boli deklarované pre vstupné suroviny. V rámci priebežných inšpekcií sa bude sledovať aktuálnosť meraní hmotnostných aktivít prírodných rádionuklidov.			

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Betón pre cementobetónové kryty vozoviek CB III sa používa pre cementobetónové kryty ciest II. a III. triedy, zberných miestnych komunikácií a parkovísk pre nákladné vozidlá (konzistencia S3). Výrobok spĺňa kritéria pre transportbetón, maximálny čas prepravy je 45 minút.

Názov a adresa autorizovanej osoby:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava

Certifikát vnútropodnikovej kontroly (číslo): SK04 – ZSV – 0908

Názvy a adresa laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) BetónRacio, s.r.o., Skladová 2, 917 00 Trnava, akreditované Skúšobné laboratórium DAP

Meno: Ing. Ján Čierny

podpis:

Funkcia: riaditeľ spoločnosti

Dátum: 28.05.2008

